

**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

**Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)** ГБУДО ДУМ СПб

**Вид объекта** Внешкольное учреждение (школьников и молодежи)

(указывается вид объекта: магазин, аптека, кинотеатр и др.)

**Фактический адрес объекта** 191186, СПб, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, лит. В

**Общая площадь объекта** 1913,3 кв. м

(указывается общая площадь в кв.м)

**Этаж /этажи расположения объекта** 1,2,3,4,5

(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)

**Кадастровый номер объекта** 78:31:1260:9:1:15

**Наименование организации владельца (арендатора) объекта**

Государственное Бюджетное учреждение дополнительного образования для детей и взрослых Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта**

191186, СПб, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, лит. В

---

(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)

**Должность, Ф.И.О. руководителя объекта**

Директор ГБУДО ДУМ СПб Еселева Л.А.

---

**Телефон, факс руководителя объекта**

т/ф 571-08-89

---

**E-mail организации**

office@dumspb.ru

---

**Наименование вышестоящей организации**

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию

---

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес вышестоящей организации**

190000, СПб, пер. Антоненко, д.8

---

**Телефон, факс руководителя вышестоящей организации**

т.570-31-79, ф.570-38-29

---

**E-mail руководителя вышестоящей организации**

kobr@gov.spb.ru

---

**Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации** Председатель комитета по образованию Воробьева Ж.В

---

N п/п	Зона, элемент зоны, техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсут- ствие (0) (элемента зоны), техни- ческого средства на объекте	Необхо- димость (1), отсут- ствие необхо- дмости (0) (элемента зоны), техни- ческого средства на объекте	Возможность (1), невоз- можность (0) создания/рекон- струкции зоны (элемента зоны), техни- ческого средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Нормативные документы  СП.59.13330.2012 СНиП35-01-2001	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: "К" - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, "О" - инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата, "С" - инвалидов с нарушением зрения, "Г" - инвалидов с нарушением слуха	Единица изме- рения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения "соответ- ствие" и "наличие" указыва- ется значение "Да" или "Нет")	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Подходы к объекту, пути движения</b>									
1.1	<b>Расположение устройств и оборудования (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты)</b>									
	Почтовые ящики, таксофоны, информационные щиты	1								
					Выступ от вертикальной плоскости зданий устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м "С"	м	да	Не более 0,1		
1.2	<b>Пути пешеходного движения</b>									
	Название зоны	1								
	От метро до входа				ширина пути "К"	соответ-	да	Не менее 1,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						ствие				
					высота бордюров по краям пешеходных путей на участке "К"	м	нет	Не менее 0,05		
					высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения не должны превышать "К"	м	нет	Не более 0,04		
					покрытие путей "К"	соответствие	да	Не допускаются насыпные и крупноструктурные материалы		
1.3	<b>Наружные лестницы</b>									
	Наружная лестница главного входа 1 ступенька	1								
					Размеры ступеней: ширина проступей "О"	м	да	Не менее 0,3		
					высота ступеней "О"		нет	Не более 0,15		
					Ширина марша лестниц "О"	м	да	Не менее 1,35		
					Уклон лестниц "О"	соотношение		Не более 1:2		
					бортики на боковых краях ступеней "О"	м	нет	Высота не менее 0,02		
					Противоскользящее покрытие на краях ступеней		нет	Наличие		
					Ограждение с поручнями вдоль	м	нет	0,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					обеих сторон лестниц на высоте "О"					
					Разделительные поручни при ширине марша лестниц 2,5 м и более на высоте "О"					
					Завершающие части поручня должны быть длиннее марша лестниц на 0,3 м "О"	наличие	нет			
					Поверхность покрытий ступеней "О", "К"	соответствие	да	Шероховатая		
1.4	<b>Пандусы: стационарные, переносные</b>									
	Пандус	0	0	0						
					Высота одного подъема "К"	м		Не более 0,8		
					Уклон "К"	%		Не более 8		
					Ширина пандуса "К"	м		Не менее 1,0		
					Глубина площадки "К"	м		Не менее 1,5		
					Бортики по продольным краям "К"	м		Высотой не менее 0,05		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон пандуса на высоте "К"	м		0,7		
						м		0,9		
					Поверхность покрытий пандуса "О", "К"	соответствие		Шероховатая, не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов		
					Участки пола перед входами на пандусы должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии "С"	м		0,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.5	<b>Подъемники вертикальные</b>										
	Название зоны	0	0	0							
						"К", "О"	наличие		Наличие		
1.6	<b>Подъемники наклонные</b>										
	Название зоны	0	0								
						"К"	наличие		Наличие		
1.7	<b>Подъемники мобильные</b>										
	Название зоны	0	0								
						"К"	наличие		Наличие		
1.8	<b>Аппараты колейные</b>										
	Название зоны	0	0								
						"К"	наличие		Наличие		
2	<b>Входной узел</b>										
2.1	<b>Входные площадки</b>										
	Входная площадка главного входа	1	0								
						Навес	наличие	да	Наличие		
						Водоотвод	наличие	нет	Наличие		
						Подсветка площадки	наличие	да	Наличие		
					Поверхность покрытий "О", "К"	соответствие	да	Твердая, не допускающая скольжения			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Поперечный уклон "К", "О"	%	да	В пределах 1-2		
					Глубина площадки "К"	м		Не менее 1,2 при открывании "от себя", не менее 1,5 при открывании "к себе"		
					Ширина площадки "К"	м	да	Не менее 1,5		
2.2	<b>Входные тамбуры</b>									
	Входной тамбур главного входа	1	0							
					Глубина "К"	м	да	Не менее 1,8, в жилых зданиях - не менее 1,5		
					Ширина "К"	м	да	Не менее 2,2		
2.3	<b>Входные двери</b>									
	Дверь главного входа	1	0							
					Ширина проемов "К"	м	да	Не менее 0,9		
					Высота порогов "К"	м	нет	Не более 0,025		
2.3	<b>Входные двери</b>									
	Дверь запасного входа	1	0							
					Ширина проемов "К"	м	1,0	Не менее 0,9		
					Высота порогов "К"	м	нет	Не более 0,025		
2.4	<b>Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей</b>									
	Дверь главного входа	0	1	0						
					Высота полосы маркировки "С"	м		Не менее 0,1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина полосы маркировки "С"	м		Не менее 0,2		
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути "С"	м		Не ниже 1,2 и не выше 1,5		
2.5	<b>Вестибюли</b>									
	Вестибюль	0	1	1						
	Звуковой информатор	0	1	1	Звуковые информаторы (по типу телефонов-автоматов) "С"	наличие		Наличие		
					Текстофоны "Г"	наличие		Наличие		
3	<b>Пути движения внутри здания</b>									
3.1	<b>Коридоры</b>									
	Коридоры	1								
	Все коридоры				Ширина пути движения "К"	м	да	Не менее 1,5		
3.2	<b>Переходы в другие здания</b>									
	Переходы в другие здания	0	0							
					Ширина перехода "К"	м		Не менее 2,0		
3.3	<b>Пространства около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов</b>									
	Около столов	1								
					Размеры в плане "К"	м	да	Не менее 0,9×1,5		
3.4	<b>Ковровые покрытия на путях движения</b>									
	Ковровая дорожка в кабинетах директора и зам. директора по УВР	0	0							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Толщина (с учетом высоты ворса) "К", "О"	м		Не более 0,013		
					Ковровые покрытия плотно закреплены	соответствие		Соответствие		
3.5	<b>Проходы в помещении с оборудованием и мебелью</b>									
	Проходы в помещении с оборудованием и мебелью	1								
					Ширина "К"	м	да	Не менее 1,2		
3.6	<b>Двери во внутренних помещениях</b>									
	Все двери во внутренних помещениях	1								
					Ширина дверных и открытых проемов "К"	м	да	Не менее 0,9		
					Высота порогов "К"	м	нет	Не более 0,025		
					Участки пола перед дверными проемами должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии "С"	м	нет	наличии		
					Дублирование обозначений помещений рельефными знаками рядом с дверью со стороны ручки на высоте "С"	наличие	нет	наличии		
3.7	<b>Балконы, лоджии</b>									
	Балконы, лоджии	0	0							
					Ширина "К"	м		Не менее 1,4		
4	<b>Лестничные марши и ограждения</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	<b>Внутренние лестницы</b>									
	Лестница центрального входа	1	0							
					Ограждения с поручнями на высоте "О"	м	нет	0,9		
					Ширина марша лестниц "О"	м	да	Не менее 1,35		
					Завершение поручня длиннее марша лестницы "О"	м	нет	0,3		
					Высота подъема ступеней "О"	м	нет	Не более 0,15		
Ширина проступей "О"					м	да	Не менее 0,3			
4.1	<b>Внутренние лестницы</b>									
	Лестница мозаичного зала	1								
					Ограждения с поручнями на высоте "О"	м	нет	0,9		
					Ширина марша лестниц "О"	м	да	Не менее 1,35		
					Завершение поручня длиннее марша лестницы "О"	м	нет	0,3		
					Высота подъема ступеней "О"	м	да	Не более 0,15		
Ширина проступей "О"					м	да	Не менее 0,3			
4.1	<b>Внутренние лестницы</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Лестница концертного зала	1								
					Ограждения с поручнями на высоте "О"	м	да	0,9		
					Ширина марша лестниц "О"	м	да	Не менее 1,35		
					Завершение поручня длиннее марша лестницы "О"	м	нет	0,3		
					Высота подъема ступеней "О"	м	да	Не более 0,15		
					Ширина проступей "О"	м		Не менее 0,3		
4.1	<b>Внутренние лестницы</b>									
	Лестница флигеля	1								
					Ограждения с поручнями на высоте "О"	м	да	0,9		
					Ширина марша лестниц "О"	м	да	Не менее 1,35		
					Завершение поручня длиннее марша лестницы "О"	м	нет	0,3		
					Высота подъема ступеней "О"	м	нет	Не более 0,15		
				Ширина проступей "О"	м	да	Не менее 0,3			
4.2	<b>Пандусы: стационарные, переносные</b>									
	Пандусы: стационарные, переносные	0	1	0						
					Высота одного подъема "К"	м		Не более 0,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Уклон "К"	%		Не более 8		
					Ширина пандуса "К"	м		Не менее 1,0		
					Глубина площадки "К"	м		Не менее 1,5		
					Бортики по продольным краям "К"	м		Высотой не менее 0,05		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте "К"	м		0,7		
						м		0,9		
					Поверхность покрытий пандуса "О", "К"	соответствие		Шероховатая, не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов		
Участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы, пандусы должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии "С"	м		0,6							
4.3	<b>Подъемники вертикальные</b>									
	Подъемники вертикальные	0	1	0						
					"К", "О"	наличие		Наличие		
4.4	<b>Подъемники наклонные</b>									
	Подъемники наклонные	0	1	0						
					"К", "О"	наличие		Наличие		
4.5	<b>Подъемники мобильные</b>									
	Подъемники мобильные	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					"К", "О"	наличие		Наличие		
4.6	Аппараты колейные									
	Аппараты колейные	0	0	0						
					"К"	наличие		Наличие		
5	Лифты									
5.1	Лифты									
	Лифты	0	0		ГБОУДОД ДУМ СПб					
					Ширина кабины "К"	м		Не менее 1,1		
					Глубина кабины "К"	м		Не менее 1,4		
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта	наличие		наличие		
					Кнопки вызова и управления на высоте "К", "С", "Г"	м		Не более 1,1 и не менее 0,85		
					Двухсторонняя связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка)	наличие		Наличие		
6	Санитарно-гигиенические помещения									
6.1	Универсальные кабины общественных туалетов									
	Универсальные кабины общественных туалетов	0	1	0						
					Ширина "К"	м		Не менее 1,65		
					Глубина "К"	м		Не менее 1,8		
					Горизонтальные поручни на высоте "К", "О"	м		0,75		
					Высота унитаза "К"	м		0,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Высота писсуара "К"	м		Не более 0,4		
					Кнопка управления смывом писсуара на высоте "К"	м		1,1		
					Двухсторонняя связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка)	наличие		Наличие		
6.2	<b>Входные двери универсальных кабин</b>									
	Входные двери универсальных кабин	0	0		ГБОУДОД ДУМ СПб					
					Ширина дверей "К"	м		Не менее 0,9		
					Высота порога "К"	м		Не более 0,025		
6.3	<b>Умывальники</b>									
	Умывальники	1	0		ГБОУДОД ДУМ СПб					
					Нижний край раковины на высоте "К"	м	нет	Не менее 0,68, не более 0,8		
					Нижний край зеркала на высоте "К"	м	нет	0,8		
					Угол наклона зеркала "К"	градус	нет	10		
					Нижний край электрического прибора для сушки рук на высоте "К"	м	нет	0,8		
6.4	<b>Кабины душевые закрытые</b>									
	Кабины душевые закрытые	0	0							
					Размеры в плане: ширина "К"	м		Не менее 1,8		
					Глубина "К"	м		Не менее 1,8		
					Двухсторонняя связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка)	наличие		Наличие		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6.5	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0							
						Размеры в плане: ширина "К"	м		Не менее 1,2		
						Глубина "К"	м		Не менее 0,9		
6.6	<b>Ванные комнаты</b>										
	Ванные комнаты	0	0	0							
						Размеры в плане: ширина "К"	м		Не менее 2,2		
						Глубина "К"	м		Не менее 2,2		
						Поручни "О"	наличие		Наличие		
						Ширина дверей "К"	м		Не менее 0,9		
				Двухсторонняя связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка)	наличие		Наличие				

Директор ГБУДО ДУМ СПб



*[Handwritten signature]*

Л. А. Еселева



*[Handwritten signature]*