

ПАСПОРТ**ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (ГБНОУ ДУМ СПб)

Вид объекта Внешкольное учреждение (школьников и молодежи)

(указывается вид объекта: магазин, аптека, кинотеатр и др.)

Фактический адрес объекта 191124, СПб, Синопская наб., д. 64, лит. А

Общая площадь объекта 2600,4 кв. м

(указывается общая площадь в кв.м)

Этаж /этажи расположения объекта 1,2,3,4

(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)

Кадастровый номер объекта 78:31:0001417:4003

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

191186, СПб, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, лит. В

(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Директор ГБНОУ ДУМ СПб Еселева Л.А.

Телефон, факс руководителя объекта

т/ф 571-08-89

E-mail организации

office@dumspb.ru

Наименование вышестоящей организации

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

190000, СПб, пер. Антоненко, д.8

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

т.570-31-79, ф.570-38-29

E-mail руководителя вышестоящей организации

kobr@gov.spb.ru

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации ВРИО Председателя комитета по образованию

Ксенофонтов А.В.

N п/п	Зона, элемент зоны, техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсут- ствие (0) зоны (элемента зоны), техни- ческого средства на объекте	Необхо- димость (1), отсут- ствие необхо- дмости (0) зоны (элемента зоны), техни- ческого средства на объекте	Возможность (1), невоз- можность (0) создания/рекон- струкции зоны (элемента зоны), техни- ческого средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Нормативные документы СП.59.13330.2012, СНиП35-01-2001	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: "К" - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, "О" - инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата, "С" - инвалидов с нарушением зрения, "Г" - инвалидов с нарушением слуха	Единица изме- рения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения "соответ- ствие" и "наличие" указыва- ется значение "Да" или "Нет")	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Расположение устройств и оборудования (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты)									
	Почтовые ящики, таксофоны, информационные щиты	0	1							
					Выступ от вертикальной плоскости зданий устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,1 до 2,1 м "С"	м	нет	Не более 0,1		
1.2	Пути пешеходного движения									
	Название зоны	1	0							
	От метро до входа				ширина пути "К"	м	да	Не менее 1,8		
					высота бордюров по краям пешеходных путей на участке "К"	м	нет	Не менее 0,05		
					высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения не должны превышать "К"	м	нет	Не более 0,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					покрытие путей "К"		да	Не допускаются насыпные и крупноструктурные материалы		
1.3	Наружные лестницы									
	Наружная лестница главного входа	1								
					Размеры ступеней: ширина проступей "О"	м	да	Не менее 0,3		
					высота ступеней "О"	м	нет	Не более 0,15		
					Ширина марша лестниц "О"	м	4да	Не менее 1,35		
					Уклон лестниц "О" бортики на боковых краях ступеней "О" Противоскользящее покрытие на краях ступеней	%	нет нет нет	Не более 1:2 Высота не менее 0,02 Наличие		
					Ограждение с поручнями вдоль	м	нет	0,9		
					Разделительные поручни при	м	нет	0,9		
					Завершающие части поручня должны быть длиннее марша лестниц на 0,3 м "О"		нет			
					Поверхность покрытий ступеней "О", "К"		да	Шероховатая		
1.4	Пандусы: стационарные, переносные									
	Пандус	0		0						
					Уклон "К"	%	нет	Не более 8		
					Ширина пандуса "К"	м	нет	Не менее 1,0		
					Глубина площадки "К"	м	нет	Не менее 1,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Бортики по продольным краям "К"	м	нет	Высотой не менее 0,05		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих	м	нет	0,7		
					Поверхность покрытий пандуса "О", "К"		нет	Шероховатая, не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов		
					Участки пола перед входами на пандусы должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии "С"		нет	наличие		
1.5	Подъемники вертикальные									
	Название зоны	0	1	0						
					"К", "О"			Наличие		
1.6	Подъемники наклонные									
	Название зоны	0	1	0						
					"К"			Наличие		
1.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0						
					"К"			Наличие		
1.8	Аппарели колейные									
	Название зоны	0	0	0						
					"К"			Наличие		
2	Входной узел									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	Входные площадки									
	Входная площадка главного входа	0	0							
					Навес			Наличие		
					Водоотвод			Наличие		
					Подсветка площадки			Наличие		
					Поверхность покрытий "О", "К"			Твердая, не допускающая скольжения		
					Поперечный уклон "К", "О"	%		В пределах 1-2		
					Глубина площадки "К"	м		Не менее 1,2 при открывании "от себя", не менее 1,5 при открывании "к себе"		
				Ширина площадки "К"	м		Не менее 1,5			
2.2	Входные тамбуры									
	Входной тамбур главного входа	1								
					Ширина "К"	м	да	Не менее 2,2		
2.3	Входные двери									
	Дверь главного входа	1								
					Ширина проемов "К"	м	да	Не менее 0,9		
				Высота порогов "К"	м	нет	Не более 0,025			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	Входные двери									
	Дверь запасного входа	1								
					Ширина проемов "К"	м	да	Не менее 0,9		
					Высота порогов "К"	м	нет	Не более 0,025		
2.4	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Дверь главного входа	0	1	0						
					Высота полосы маркировки "С"			Не менее 0,1		
					Ширина полосы маркировки "С"	м		Не менее 0,2		
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути "С"	м		Не ниже 1,2 и не выше 1,5		
2.5	Вестибюли									
	Звуковой информатор	0	1	0						
					Звуковые информаторы (по типу телефонов-автоматов) "С"	Наличие		Наличие		
					Текстофоны «Г»	Наличие		Наличие		
3	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры									
	Все коридоры	1								
					Ширина пути движения "К"	м	да	Не менее 1,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2	Переходы в другие здания									
	Переходы в другие здания	0	0							
					Ширина перехода "К"	м		Не менее 2,0		
3.3	Пространства около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов									
	Около столов	1	0	0						
					Размеры в плане "К"	м	да	Не менее 1,5		
3.4	Ковровые покрытия на путях движения									
	Ковровые покрытия	0	0							
					Толщина (с учетом высоты ворса) "К", "О"	м		Не более 0,013		
					Ковровые покрытия плотно закреплены			Соответствие		
3.5	Проходы в помещении с оборудованием и мебелью									
	Проходы в помещении с оборудованием и мебелью	1								
					Ширина «К»	м	да	Не менее 1,2		
3.6	Двери во внутренних помещениях									
	Все двери во внутренних помещениях	1								
					Ширина дверных и открытых проемов "К"	м	да	Не менее 0,9		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Высота порогов "К"	м	нет	Не более 0,025		
					Участки пола перед дверными проемами должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии "С"		нет	наличие		
					Дублирование обозначений помещений рельефными знаками рядом с дверью со стороны ручки на высоте "С"		нет	наличие		
3.7	Балконы, лоджии									
	Балконы, лоджии	1								
					Ширина "К"	м	да	Не менее 1,4		
4	Лестничные марши и ограждения									
4.1	Внутренние лестницы									
	Лестница центрального входа	1								
					Ограждения с поручнями на высоте "О"	м	да	0,9		
					Ширина марша лестниц "О"	м	да	Не менее 1,35		
					Завершение поручня длиннее марша лестницы "О"	м	нет	0,3		
					Высота подъема ступеней "О"	м	да	Не более 0,15		
					Ширина проступей "О"	м	нет	Не менее 0,3		
4.1	Внутренние лестницы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Внутренняя лестница	1								
					Ограждения с поручнями на высоте "О"	м	да	0,9		
					Ширина марша лестниц "О"	м	да	Не менее 1,35		
					Завершение поручня длиннее марша лестницы "О"	м	нет	0,3		
					Высота подъема ступеней "О"	м	да	Не более 0,15		
					Ширина проступей "О"	м	нет	Не менее 0,3		
4.2	Пандусы: стационарные, переносные									
	Пандусы: стационарные, переносные	0	0							
					Высота одного подъема "К"	м		Не более 0,8		
					Уклон "К"	%		Не более 8		
					Ширина пандуса "К"	м		Не менее 1,0		
					Глубина площадки "К"	м		Не менее 1,5		
					Бортики по продольным краям "К"	м		Высотой не менее 0,05		
					Ограждения с поручнями с двух	м		0,7		
					сторон пандуса на высоте "К"	м		0,9		
					Поверхность покрытий пандуса "О", "К"	соответ- ствие		Шероховатая, не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы, пандусы должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии "С"			Наличие		
4.3	Подъемники вертикальные									
	Подъемники вертикальные	0	0							
					"К", "О"			Наличие		
4.4	Подъемники наклонные									
	Подъемники наклонные	0	1	0						
					"К", "О"			Наличие		
4.5	Подъемники мобильные									
	Подъемники мобильные	0	0							
					"К", "О"			Наличие		
4.6	Аппарели колейные									
	Аппарели колейные	0	0							
					"К"			Наличие		
5	Лифты									
5.1	Лифты									
	Лифты	0	0							
					Ширина кабины "К"	м		Не менее 1,1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Глубина кабины "К"	м		Не менее 1,4		
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта	наличие		наличие		
					Кнопки вызова и управления на высоте "К", "С", "Г"	м		Не более 1,1 и не менее 0,85		
					Двухсторонняя связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка)	наличие		Наличие		
6	Санитарно-гигиенические помещения									
6.1	Универсальные кабины общественных туалетов									
	Универсальные кабины общественных туалетов	1								
					Ширина "К"	м	да	Не менее 1,65		
					Глубина "К"	м	да	Не менее 1,8		
					Горизонтальные поручни на высоте "К", "О"	м	да	0,75		
					Высота унитаза "К"	м	да	0,46		
					Кнопка управления смывом писсуара на высоте "К"	м	да	1,1		
					Двухсторонняя связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка)	наличие	нет	Наличие		
6.2	Входные двери универсальных кабин									
	Входные двери универсальных кабин	1								
					Ширина дверей "К"	м	да	Не менее 0,9		
					Высота порога "К"	м	да	Не более 0,025		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.3	Умывальники									
	Умывальники	1								
					Нижний край раковины на высоте "К"	м	да	Не менее 0,68, не более 0,8		
					Нижний край зеркала на высоте "К"	м	нет	0,8		
					Угол наклона зеркала "К"	градус	нет	10		
					Нижний край электрического прибора для сушки рук на высоте "К"	м	нет	0,8		
6.4	Кабины душевые закрытые									
	Кабины душевые закрытые	0	0							
					Размеры в плане: ширина "К"	м	да	Не менее 1,8		
					Глубина "К"	м	да	Не менее 1,8		
					Двухсторонняя связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка)	наличие	нет	Наличие		
6.5	Кабины душевые отк									
	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0							
					Размеры в плане: ширина "К"	м		Не менее 1,2		
					Глубина "К"	м		Не менее 0,9		
6.6	Ванные комнаты									
	Ванные комнаты	0	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Размеры в плане: ширина "К"	м		Не менее 2,2		
					Глубина "К"	м		Не менее 2,2		
					Поручни "О"	наличие		Наличие		
					Ширина дверей "К"	м		Не менее 0,9		
					Двухсторонняя связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка)	наличие		Наличие		

Директор ГБНОУ ДУМ СПб

10.12.2020



Л.А. Еселева